



Sokółka 27 maja 2019 r.

PI.I.271.12.2019

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.12.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.12.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce w ramach realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhausa – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce w ramach realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhausa – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna.

Pytania:

1. Proszę o informację w jakim stanie są okna O1 i O2. ile mają lat? Badania konserwatorskie zostały wykonane w 2012 roku i nie ukazują obecnego stanu okien.
2. Proszę o informację w jakim stanie jest okno „świadek” O5, ile ma lat? Badania konserwatorskie zostały wykonane w 2012 roku i nie ukazują obecnego stanu okien.
3. Czy dopuszczalne jest wykonanie stolarki jednoramowej? W stolarce typu skrzynkowego nie ma możliwości wstawienia pakietu plus bezpiecznej szyby.

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Okna O1-O2 mają ok. 6-7 lat. Stan techniczny okien jest dobry. Należy tylko je przemalować na kolor biały. Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej – wykaz stolarki.
- Ad. 2. Do pozostawienia należy wybrać okno w jak najlepszym stanie technicznym z przewidzianych do demontażu, odrestaurować i wstawić we wskazane miejsce. Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej – wykaz stolarki.
- Ad. 3. Tak, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na te rozwiązania.

Zamawiający postanowił nie zmienić terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmiennona.

Z up. BURMISTRZA

Adam Juchnik
Zastępca Burmistrza