

GR.O.7234.8.2018.KB

DROGOWIEC Sp. z o. o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
15-333 Białystok

Dotyczy: wniosku o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu planowanej inwestycji.

Na podstawie złożonych dokumentów Burmistrz Sokółki wydaje

warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z projektowanej ulicy Przemysłowej:

- należy przewidzieć przebudowę całej linii kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysłowej wraz ze zwiększeniem średnicy kanału w związku ze zwiększeniem obszaru zlewni, między innymi z terenu ul. Władysława Broniewskiego;
- odprowadzenie wód opadowych z w/w inwestycji zaprojektować do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Kolejowej w Sokółce.

Pozostałe warunki podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej:

- wody opadowe wprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej nie mogą zawierać; twardych osadów, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu wydzielin zwierzęcych oraz odpadów stałych
- do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzać ścieków bytowo-gospodarczych
- wody deszczowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej muszą być podczyszczone w stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych oraz ropopochodnych, powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800)
- projekt winien być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o wiedzę techniczną.

2-cy BURMISTRZA


Andrzej Stefanowicz