



Tablica TO-1 (PIWNICA)
 4x12mod p/t , drzwi pełne zamykane na klucz ,min IP20
 Pi=2 kW
 kz=0,5
 Ps=1 kW

o1	o2	o3
Oświetlenie prawa strona YDYzo 3x1,5mm ²	Oświetlenie lewa strona YDYzo 3x1,5mm ²	Oświetlenie awaryjne YDYzo 3x1,5mm ²

UWAGA:
 - fazy w rozdzielni obciążyć równomiernie,
 - w rozdzielni pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
 obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
 w układzie TN-C-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

E 8

eN studio Marcin Tur, 15-268 Białystok, ul. Krasińskiego 2 lok.7
 tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance

ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokółka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ ROZEDRANCIE**

RODZAJ OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANY**

DATA: 30.11.2018

INWESTOR: **Gmina Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka**

RYSUNEK: **Tablica oświetleniowa TO-1 (piwnica)**

SKALA: 1:100

PROJEKTANT **mgr inż. Marek Prokopiuk**

upr. bud. nr: **PDL/0068/PBE/18**