

Sokółka 11.05.2020 r.

PI.I.271.14.2020

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.14.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.14.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych remont pomieszczeń I piętra budynku

Wyjaśnienie treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych remont pomieszczeń I piętra budynku.**

Pytania:

- 1) Proszę o potwierdzenie, że wycenie podlegają tylko drzwi, które zostały ujęte w przedmiarze (drzwi płytowe jednodzielne pełne - 1x2m - 7 par; 0,9x2m - 21 par). Jeśli w zakres wyceny wchodzi inne drzwi, np. Dw7 lub St 1 proszę o podanie ich parametrów. Proszę o określenie jakie mają być ościeżnice: nakładkowe czy zwykłe.
- 2) Proszę określić grubość i kolor parapetów z konglomeratu (20 lub 30mm), ma to kolosalne znaczenie dla wyceny.
- 3) Osłony na grzejniki i odbojniki mają być drewniane, czy dopuszcza się inne estetyczne materiały (sklejka, MDF). Istnieje jakiś wzór osłony?
- 4) Jakie nadproża i gdzie powinny być zastosowane: przedmiar zakłada obsadzenie nadproży L-19, załączony rys. K-1 - nadproża stalowe
- 5) Czy uwzględniać w wycenie system przyzywowy do łazienek? ile sztuk? Min 2 szt.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Do wymiany są ujęte drzwi zgodnie opisem w przedmiarze robót. Ościeżnice zwykłe drewniane, metalowe lub mdf.

Ad. 2 Grubość parapetów – 20 mm, wzór i kolor należy dopasować do istniejących w budynku.

Ad. 3 Osłony na grzejniki i odbojniki należy wykonać z drewna, dopuszcza się wykonanie osłon i odbojników ze sklejki, wzór i kolor należy dopasować do istniejących w budynku.

Ad. 4 Dopuszcza się zastosowanie nadproży prefabrykowanych L-19, jak również stalowych K-1

Ad. 5 Tak należy uwzględnić w wycenie system przyzywowy do łazienek dla osób niepełnosprawnych w ilości min. 2 szt.

Zamawiający postanowił zmienić terminu składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 14 maja 2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14 maja 2020 r. godz. 10:05.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk