

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.18.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.18.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce.**

Pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie projektu nasadzeń drzew;
Odp. Drzewa należy posadzić w miejscu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Prosimy o informację jakie gatunki drzew należy posadzić oraz jakiej mają być średnicy i wysokości.
Odp. Należy posadzić drzewa gatunku: jarząb szwedzki, wysokość sadzonego drzewa min. 2,0m.
3. Według SST D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA wykonawca ma wykonać kwietniki, natomiast brak jest tej pozycji w przedmiarze. Prosimy o informacje czy wykonanie kwietników wchodzi w zakres inwestycji. Jeżeli tak prosimy o ujednoczenie zapisów i uzupełnienie przedmiaru o powyższe roboty oraz podanie lokalizacji i gatunków roślin jakie należy posadzić;
Odp. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania kwietników. Proszę pominąć zapis w SST odnośnie kwietników.
4. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 12 z dn. 08.06.2020 prosimy o jednoznaczne określenie jakiego kruszywa należy użyć do podbudowy pomocniczej na jezdni i zjazdach.
Odp. Stosowne zapisy zawarte są w części opisowej projektu wykonawczego w pkt. 9:
„9 Projektowane nawierzchnie
Jezdnia ul. Wodnej i zjazdu publiczne – KR3:
 - 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
 - 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
 - 7cm – podbudowa z betonu asfaltowego AC22P
 - 25cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30
 - 20cm – warstwa odcinająca z piaskuChodnik:
 - 5cm – płytka chodnikowa betonowa szara
 - 5cm – podsypka piaskowaCiąg pieszorowerowy:
 - 6cm – kostka betonowa brukowa
 - 5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 - 15cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa CNRZjazdy indywidualne:
 - 8cm – kostka betonowa brukowa
 - 5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 - 25cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30Utwardzenie terenu/parking i chodnik przejezdny:

- 8cm – kostka betonowa brukowa
- 5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa C_{50/30}

Jak wynika z powyższego do budowy jezdni i chodników należy użyć mieszanki niezwiązanej kruszywa C_{50/30}. Do budowy podbudowy na ciągu pieszo-jezdnym należy użyć kruszywa C_{NR} o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5. Wszystkie mieszanki niezwiązane kruszywa muszą spełniać zapisy WT-4.

5. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe prosimy dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej malowania na niebiesko miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych oraz o wskazanie właściwej ilości robót do wykonania;

Odp. Malowanie miejsca postojowego dla inwalidów farbą koloru niebieskiego należy wykonać w ilości 18,7 m². W momencie wykonywania organizacji ruchu malowanie farbą niebieską nie było wymagane, dlatego też nie zostało przewidziane w dokumentacji. Proszę uwzględnić przedmiotowe malowanie w ofercie.

6. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie.

Odp. Zamawiający posiada decyzję na wycinkę 4 drzew, na 2 drzewa został złożony wniosek o wydanie decyzji.

7. Proszę o podanie rodzaju drzew, charakterystyki roślin oraz wskazanie lokalizacji do nasadzeń zastępczych.

Odp. Jak w pytaniu 1 i 2.

Zamawiający postanowił nie zmieniać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk