



Wezwanie włącznikiem pociągowym  
Kasowanie przyciskiem z lampką  
Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm  
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 z L2

<b>BIURO PROJEKTOWE:</b>	<b>Biuro Usług "KONSUL BUD"</b> ul. Witosa 102, 16-100 Sokółka, tel. 502 055 988	
<b>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:</b>	<p><b>PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr AB.6740.110.2013 z dnia 28/05/2013 wydanego przez Starostę Sokólskiego DOTYCZĄCY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5 Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO UŻYTKOWANIA JAKO PRZEDSZKOLNE, ŻŁOBKOWE I ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Dz. Nr 866/3, 867/1, 868, 869,870, 993 w Sokółce</b></p>	
<b>PRZEDMIOT I SKALA RYS.:</b>	SCHEMAT IDEOWY SYSTEM PRZYZYWOWY	RYS. E8
data: 15 / 06 / 2020r.		PODPIS:
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>		
<b>AUTOR INST. ELEKTRYCZNE:</b> Nr. upr. bud.	<b>TOMASZ SUPRANOWICZ</b> upr. proj. bez ograniczeń w specj. elektroenergetycznej PDL/0069/PBE/16	
<b>WSPÓŁPRACA: INST. ELEKTRYCZNE</b>	<b>BARABRA SYCH</b>	