

Sokółka 02.12.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.25.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.25.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce.

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce.**

Pytania:

1. Proszę o dołączenie projektu zagospodarowania terenu
2. Proszę o podanie szczegółowych parametrów wyposażenia aneksu kuchennego oraz schodołazu.
3. Proszę o dokładne opisanie zakresu prac dotyczących pkt. 228, 229 przedmiaru budowlanego (proszę o wypunktowanie tych robót)
4. Czy wyposażenie aneksu kuchennego wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak prosimy o zestawienie oraz parametry mebli i urządzeń wchodzących w skład aneksu kuchennego.
5. Prosimy o podanie parametrów schodołazu.
6. Czy wyposażenie pomieszczeń biurowych tj. krzesła, biurka, szafy itp. Wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak prosimy o zestawienie oraz parametry mebli wchodzących w zakres zamówienia.
7. Z czego mają być wykonane obróbki blacharskie oraz orynnowanie?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Projekt zagospodarowania terenu został umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ z dnia 1 grudnia 2020 r.

Ad. 2 Wyposażenie aneksu kuchennego nie jest objęte niniejszym zamówieniem. Wykonawca ma jedynie doprowadzić media (instalacje wod.-kan., instalacja elektryczna) do lokalizacji wskazanych w dokumentacji technicznej.

Parametry schodołazu:

Maksymalna prędkość: 15 stopni na minutę

Moc silnika: 300 W
Masa całkowita: 58 kg
Maksymalne obciążenie: 130 – 150 kg
Zasięg: 60 pięter
Rezerwa operacyjna: 4 piętra
Max. wysokość stopnia: 23 cm
Min. wymiary spocznika w kształcie litery „L”: 98 x 98 cm
Min. wymiary spocznika w kształcie litery „U”: 98 x 170 cm
Min. szerokość stopnia: 75 cm
Temp. pracy i przechowywania: -20 – 50°C

Ad. 3 Dokładny zakres prac zostanie określony w dokumentacji projektowej którą wyłoniony Wykonawca ma opracować, uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku i wykonać na jej podstawie prace – zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. W dokumentacji projektowej jest zamieszczony rys. elewacji frontowej dający wyobrażenie o zakresie prac do wykonania.

Ad. 4 Odpowiedź jak w pkt 2

Ad. 5 Odpowiedź jak w pkt 2

Ad. 6 Wyposażenie pomieszczeń biurowych tj. krzesła, biurka, szafy itp. nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

Ad. 7 Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z miedzi.

Zamawiający postanowił nie zmieniać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Pełnomocnik BURMISTRZA


Antoni Stefanowicz