



UWAGA:  
Istniejące zasilanie  
z RG OPS odpiąć!

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA:  
Rozdzielnica R-2 w wykonaniu  
podtynkowym, IP43,  
II klasa izolacji, min.  $I_n=125A$ ,  
np. Legrand XL 160.  
Rozdzielnica z drzwiami pełnymi  
zamykanymi na klucz.  
W rozdzielnicy przewidzieć rezerwę  
miejsca min. 30%!

BILANS MOCY  
TABLICA R-2  
 $P_i=19,9kW$   
 $k_j=0,6$   
 $P_s=12,4kW$   
 $I_b=19,2A$

Obiekt	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ O SIEDZIBĘ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 884/2, 884/3 PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 12 W SOKÓŁCE			Nr.rys E-14
Adres	ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka dz. nr ew. 884/2, 884/3			Data 16.08.2017
Inwestor	Gmina Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka			
Przedmiot rysunku	Schemat rozdzielnicy poddasza R-2			Skala ---
Specjalność		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Projektant	mgr inż. Szymon Bielaga	PDL/0143/POOE/12	