



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA:
Rozdzielnica RG w wykonaniu
podtynkowym,
II klasa izolacji, min. In=125A,
np. Legrand XL-400.
Rozdzielnica z drzwiami pełnymi
zamykanymi na klucz.
W rozdzielnicy przewidzieć rezerwę
miejsca min. 30%!

BILANS MOCY
TABLICA RG
P=85,4kW
k_i = 0,5
P_s=39,8kW
I_b=61,8A

Obiekt	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SIEDZIBIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 884/2, 884/3 PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 12 W SOKÓŁCE			Nr.rys
Adres	ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka dz. nr ew. 884/2, 884/3			Data
Investor	Gmina Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka			16.08.2017
Przedmiot rysunku	Schemat rozdzielnic głównej RG			Skala
Specjalność	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Projektant		mgr inż. Szymon Bielaga	PDL/0143/POOE/12