



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA:  
Rozdzielnica RP w wykonaniu  
natynkowym, IP65,  
II klasa izolacji, min. I<sub>n</sub>=32A,  
np. Hager Orion+.  
W rozdzielnicy przewidzieć rezerwę  
miejsca min. 30%!

BILANS MOCY  
TABLICA RP  
P<sub>i</sub>=27,7kW  
k<sub>j</sub> =0,4  
P<sub>s</sub>=12,3kW  
I<sub>b</sub>=19,1A

Obiekt	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ O SIEDZIBĘ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 884/2, 884/3 PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 12 W SOKÓŁCE			Nr.rys E-15
Adres	ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka dz. nr ew. 884/2, 884/3			Data 16.08.2017
Inwestor	Gmina Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka			
Przedmiot rysunku	Schemat rozdzielnicy piwnicy RP			Skala ---
Specjalność		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Projektant	mgr inż. Szymon Bielaga	PDL/0143/POOE/12	