



Sokółka, dnia 28 luty 2021r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.1.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PI.I.271.1.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na Rozbudowę remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę ul. Os. Zielone III etap.**

Pytania:

1. Dotyczy branży sanitarnej. Czy dostawa i montaż agregatów grzewczo wentylacyjnych wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu.

Odpowiedź: Dostawa i montaż agregatów grzewczo-wentylacyjnych wchodzi w zakres zamówienia. W przedmiarze i kosztorysie robót należy ująć dodatkową pozycję,

Dział (element przedmiaru robot) nr 1.4, POZ.32 – (kalkulacja własna) – „Dostawa i montaż aparatów grzewczo wentylacyjnych V=2800 m³/h, wraz z zaworem 2-drożnym ze sterowaniem automatycznym, siłownikiem oraz regulatorem.” – ilość – 2 kpl.

2. W związku z wystąpieniem zapytań podczas postępowania przetargowego PI.I.271.52.2021, równoważnym, należy przyjąć odpowiedzi na te zapytania jako właściwe (aktualne)? , gdyż dokumentacja jest powieleniem poprzedniego przetargu.

Odpowiedź: Tak, odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 14.12.2021 r i z dnia 17.12.2021 r. w zakresie dokumentacji technicznej są wiążące, są one dostępne są na stronie internetowej postępowania PI.I.271.52.2021:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/1196c7360169929/2021/pii-271522021.html

Zamawiający, postanowił przedłużyć termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert 08.03.2022 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 08.03.2022 r. godz. 11:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.