

PI.I.2600.9.2022.GK

### Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego

na wykonanie "Budowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 589, 921, 3077/4, 3077/6, 3077/7".

Burmistrz Sokółki, wyjaśnia treść zapytania ofertowego jednocześnie informuje, że Wykonawcy powinni uwzględnić odpowiedź w wycenie.

#### Pytanie:

„Zapytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zaprojektowanych studni fi 1000 o D0, D1, D2, D3, D6, D7 na studnie tworzywowe fi 600 oraz studni D4, D5 na studnie tworzywowe fi 425 ”

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zaprojektowanych studni fi 1000 o D0, D1, D2, D3, D6, D7 na studnie tworzywowe fi 600 oraz studni D4, D5 na studnie tworzywowe fi 425. Włazy studni i studnie powinny być w klasie D400. Wykonawca składając

Z up. BURMISTRZA

*Adam Juchnik*  
Zastępca Burmistrza